

附件 1

“敲门行动”明白卡

进室内	问人员	查隐患
登信息	宣安全	勤回访
进室内	进客厅、卧室、厨房、工棚、宿舍、地下室等场所；	
问人员	1. 问有无孤寡老人、失能（半失能）、留守儿童、五保户等老幼病弱等群体； 2. 问取暖方式及采取的安全措施（如燃烧炭火房间是否通风、电暖器具是否与棉被等可燃物分隔开等）。	
查隐患	1. 查是否用火用电（用火时是否与周围可燃物保持安全距离，是否有人看守等）； 2. 查电气线路铺设（是否私拉乱接电线，是否线路老化，是否超负荷使用电器等）； 3. 查疏散通道、安全出口（是否畅通，有无堆积杂物、是否安装窗户防盗网、广告牌、铁栅栏、是否有逃生通道等）； 4. 查消防安全（灭火器、疏散指示标志、应急照明灯等消防设施完好情况、房屋结构是否违规使用易燃可燃材料等）； 5. 查电动车（电动车是否在室内、楼梯间违规停放或充电等）； 6. 查燃气（是否使用国家标准灶具、专用软管、液化气钢瓶是否合格、是否私接私改燃气管道设施、私自拆装燃气表、是否未设置或封闭堵塞通风排烟设施通道、室内同时使用燃气和炭火形成双火源、地下室、半地下室是否储存、使用瓶装液化石油气等） 7. 其他需要排查检查的隐患	
登信息	1. 登记排查场所基本情况； 2. 登记安全隐患排查情况； 3. 登记交办整改情况。	
宣安全	1. 引导居民做到“三清三关”：清走道、清阳台、清厨房，关火源、关电源、关气源；时刻保持通道畅通，做到人离电断，人走火灭； 2. 宣传火灾逃生方法，提升自防自救能力。	
勤回访	对发现的问题及时回访，对发现的隐患帮助整改到位。	

“敲门行动”安全隐患排查清单

入户检查人员：

填表日期： 年 月 日

检查地点（对象） 名称		建筑层数	
地址		居住人员总数	x 人，其中：弱势群体 x 人
场所建筑面积		场所性质（居民住宅、多合一场所、工地、宿舍等）	
建筑结构	<input type="checkbox"/> 木结构 <input type="checkbox"/> 砖木结构 <input type="checkbox"/> 砖混结构 <input type="checkbox"/> 钢结构	使用层数（地上、地下、半地下）	
联系人		联系电话	
是否有独居、孤寡老人、留守儿童、病残人员、“五保户”等弱势群体人员			是 否
是否安装防盗窗、广告牌			是 否
电气线路是否采取穿管、线槽、漏电保护开关等防火保护措施			是 否
电气线路是否老化、年久失修			是 否
燃气管道是否漏气、软管是否破裂损坏			是 否
燃气钢瓶是否超过安全使用年限			是 否
是否存放大量可燃物品或堆放大量杂物			是 否
住宅内楼道、楼梯、走道等疏散通道是否畅通			是 否
是否养成良好用火用电习惯,做到人离电断、人走火灭			是 否

电动车是否在室内、楼道、楼梯等处停放或充电	是	否
是否做到“三清三关”（清走道、清阳台、清厨房，关火源、关电源、关气源）	是	否
用火期间是否全程有人看守,是否与可燃物保持安全距离	是	否
是否使用炭火取暖且屋内完全封闭	是	否
是否掌握基本消防安全常识、是否会报火警	是	否
是否属于含有生产、经营、仓储场所的多合一场所	是	否
使用瓶装液化气为燃料的热水器是否保证废气直排室外	是	否
其它隐患情况:		
现场交办整改事项:		
被检查对象负责人签字（如为居民住户，则户主或家庭成员签字）:		
注：1. 此表由敲门入户人员填写，交组织入户行动的村（社区）或部门单位存档汇总； 2. 对现场发现的隐患已整改落实的可不勾选。 3. 入户对象为村（社区）住户、各类生产经营场所等，根据入户检查对象实际填写，并由检查对象相关人员签字确认。		